Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.о. САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443034, г.о. Самара, ул. Свободы, д. 148; тел. 8(846)931-56-84

ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ) ОНД г.о. САМАРА

443034, г.о. Самара, ул. Свободы, д. 148; тел. 8(846)931-56-84

Предписание № 1746 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему МБДОУ детский сад №333 г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара (по Кировскому району) УНД Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) № 1746 от 26.03.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 08 » апреля 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. « 11 » апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая проверка

Инспектором отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней Жирновым Вадимом Сергеевичем МБДОУ детский сад №333 г.о. Самара по адресу:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

443051, г. Самара, ул. Енисейская, 64а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад №333 г.о. Самара Грандовой Т.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении электрощитовой имеются отверстия в местах прохождения инженерных коммуникаций.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в	01.08.2014г.	Вып

		местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.		Выш.
2.	В помещении кастелянной имеются отверстия в местах прохождения инженерных коммуникаций.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.08.2014г.	Выш
3.	На 1-м этаже двери, отделяющие лестничную клетку от коридоров находятся в открытом положении.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	01.08.2014г.	Выш
4.	На 2-м этаже двери, отделяющие лестничную клетку от коридоров находятся в открытом положении.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	01.08.2014г.	Выш
5.	На 3-м этаже двери, отделяющие лестничную клетку от коридоров находятся в открытом положении.	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	01.08.2014г.	Выш.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области– государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Жирнов Вадим Сергеевич

Государственный инспектор г.о. Самара Самарской области по пожарному надзору № 92

М.П. (подпись)

«_11_» _апреля_ 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад №333 г.о. Самара
Грандова Татьяна Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы)

«_11_» _апреля_ 2014 г.